

УТВЕРЖДЕНО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
по решению проблем инвалидов и других
маломобильных групп населения
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан
№ 2 от « 26 » мая 2011г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
№ 31 от «23» декабря 2016 года.**

1. Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 50. т.ф. 8(347)287-31-00, school31@ufanet.ru

3. Район городского округа город Уфа: Октябрьский

4. Ведомственная принадлежность объекта: Управление образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан

5. Пользователь объекта и основание пользования: оперативное управление для использования под уставную деятельность. Свидетельство на право муниципальной собственности №08-109 от 26 января 2001 года.

собственник или арендатор
свидетельство о государственной регистрации собственности №__ или договор аренды №__

6. Вид деятельности: образовательная
Образование

7. Форма собственности объекта: муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

8. Размещение объекта: отдельно стоящее здание 2-4 этажа
отдельно стоящее здание ___ этажей; встроенное; пристроенное; встроено-пристроенное; ___ этаж в здании

9. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта: 1971 / 2016

10. Объем предоставляемых услуг: 850
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.д.

11. Анкеты доступности элементов здания заполняются на основании натурального обследования для различных категорий инвалидов:

Анкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в примечаниях к паспорту и методических указаниях по обследованию доступности социально значимых объектов для инвалидов.

Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
1.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		норматив не установлен	88 см.	
	Площадка (размер в плане)	О, С, Г	не менее 1×2,5 м	250X730	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	220X250	
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	отсутствует	
	Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	соответствует	
	Нескользящее твёрдое покрытие: - уклон поперечный	К, О, С	наличие 1-2%	соответствует	
	Навес	К, О	наличие	соответствует	
	Водоотвод (дренаж) - ширина проветров водосборных решеток	К, О	наличие не более 1,5 см	Отсутствует	
1.2. Лестница наружная					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	850 см.	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	соответствует	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	соответствует	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: - на высоте	О О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	Соответствует	

	- горизонтальные завершения сверху и внизу				
1	2	3	4	5	6
1.3.Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 1,0 м	соответствует	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12	соответствует	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	соответствует	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	соответствует	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу	К О К, О	70 см 90 см не менее 30 см	соответствует	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	соответствует	
	Рифлёная полоса перед маршем сверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	отсутствует	
	Наружный подъёмник: - вертикальный - наклонный	К, О	наличие наличие	отсутствует	
1.4.Тамбур					
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	отсутствует	
	Габариты тамбура: глубина × ширина	К	не менее 180×220 см	250X370	
	Двери распашные, автоматические раздвижные: - ширина проёма в свету - высота порога (не применять вращающиеся двери и турникеты) - смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть)	К К К К	не менее 90 см не более 2,5 см 30-90 см от уровня пола не менее 30 см	80 см	Привести в соответствие капитальный ремонт

	- противоударная полоса в нижней части (на высоту)		от уровня пола		
--	--	--	----------------	--	--

Анкета №2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
2.1. Коридоры, холлы					
	Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации	К К К	не менее 1,5 м не менее 1,8 м не менее 1,8 м	Соответствует Соответствует Соответствует	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 2,0 м	соответствует	
	Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога	К, О К, О К, О К, О	не менее 90 см не менее 1,2 м не менее 1,2 м не более 2,5 см	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует	
	Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 см - при глубине 150 см и ширине 90 см	К, О, С, Г О К	не реже, чем через 25 м не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж		
	Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов	К	не менее 1,4 м не менее 1,5 м	- -	

	Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие	С	не более 10 см не более 30 см	-	
1	2	3	4	5	6
	Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м	С	наличие барьера или ограждения	Открытых маршей лестницы не имеется	
	Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса)	К	не более 1,3 см	Отсутствует	
	Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	К, О, С, Г	не более 15 м	11 м	
2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)					
	- габариты кабины (глубина × ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части)	К К О	не менее 140×110 см не менее 85 см 900±25 мм	Отсутствует в проекте	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери	К	наличие	Отсутствует в проекте	
	Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости)	К, О, С Г Г	наличие наличие наличие	Отсутствует в проекте Отсутствует в проекте	
	Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола)	К	не более 1,2 м	Отсутствует в проекте	
	Знак доступности	К, С	наличие	Отсутствует	
2.3.Пандус внутренний к лестнице №2					
	Ширина: - при одностороннем движении	К	не менее 1,0 м	Отсутствует	

	- при использовании для эвакуации	К	не менее 1,8 м	Отсутствует	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	отсутствует	
	Уклон: Н/Л	К	не более 1/12 (8%)	Отсутствует	
1	2	3	4	5	6
	Уклон, при перепаде высот пола не более 20 см	К	до 1/10 (10%)	Отсутствует	
	Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)	К	не менее 1,5 м	Отсутствует	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу	К, О К О К, С	наличие 70 см 90 см не менее 30 см	Отсутствует	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	Отсутствует	
	Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см	К, С	наличие	Отсутствует	
	Рифлёная полоса перед маршем сверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Отсутствует	
	Пандус переносной	К	наличие	Отсутствует	
	Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина×ширина, в случае применения)	К, О	не менее 1,2×0,9 м	Отсутствует	
	Эскалатор; травалатор	О	наличие	Отсутствует	
2.4.1. Лестница №1 (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	2.75м	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	Соответствует	

	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	30 см 13 см	
	Нескользящее, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	отсутствует	Привести в соответствие
1	2	3	4	5	6
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	Отсутствует	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	Отсутствует	
	Рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Отсутствует	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	Отсутствует	
	2.4. ____ .Приложение №1. _____ , при необходимости описания нескольких лестниц				

Приложение №1. _____ к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
2.4. Лестница № (в зону оказания услуги)					
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 1,35 м	-	
	Уклоны лестниц	О, С, Г	не более 1:2	-	
	Размеры ступеней: - проступь - подступенок	О, С, Г	не менее 30 см не более 15 см	-	
	Нескользкое, сплошное, ровное, без выступов покрытие	О, С, Г	наличие	-	
	Ребро ступени (закругление радиусом)	О, С, Г	не более 5 см	-	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой)	О	не менее 2 см	-	
	Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	
	Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	наличие 90 см не менее 30 см	-	

Анкета №3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
3.1.Обслуживание через прилавок/окно №					
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	
3.1. __. Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких прилавков/окон					
3.2.Обслуживание в кабинете №44 (учебный)					
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Отсутствует	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	имеется	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	соответствует	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	соответствует	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	соответствует	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	соответствует	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	нет	Привести в соответствие
3.2. __. Приложение №2. _____, при необходимости описания нескольких кабинетов					
3.3.Зал ()					
	Рифлёная полоса перед <small>назначение</small>	С	за 60 см	отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска				
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%	-	
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%	-	
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м	-	
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м	-	
	Рассредоточенные выходы	К, О	не менее 2 шт.	-	
	Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м	-	
	Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	-	
	3.3. __. Приложение №3. _____, при необходимости описания нескольких залов				

Приложение №1. _____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____					
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	
3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____					
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	
3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____					
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	
3.1. .Обслуживание через прилавок/окно №_____					
	Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Пространство перед прилавком/окном	К	0,9×1,5 м	-	
	Ширина прилавка		0,3-0,45 м	-	
	Длина прилавка		не менее 0,9 м	-	

Приложение №2. _____ к анкете №3, при необходимости описания нескольких кабинетов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
3.2. .Обслуживание в кабинете №46					
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	Соответствует	
	Пространство перед дверью (глубина× ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	Соответствует	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	Соответствует	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	Соответствует	
	Ширина прохода	К О	не менее 1,2 м не менее 0,9 м	Соответствует	
	Зона для самостоятельного разворота.(диаметр)	К	не менее 1,4 м	Соответствует	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	Соответствует	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	Соответствует	

Приложение №3. ___ к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	3.5. ___Зал (_____) назначение				
	Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска	С	за 60 см	-	
	Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе"	К	глубина× ширина не менее 1,2×1,5 м 1,5×1,5 м	-	
	Пространство перед столом	К	0,9×1,5 м	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 1,2 м	-	
	Зона для самостоятельного разворота (диаметр)	К	не менее 1,4 м	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	-	
	Поверхность столов (на высоте над уровнем пола)	К	не более 80 см	-	
	Доля мест в залах от общей вместимости	К, О, С, Г	не менее 5%	-	
	Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек	Г	не менее 4%	-	
	Расстояние от мест до источника звука (или оборудование мест усилителями звука)	Г	не более 10 м	-	
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету)	К	не менее 1,8 м	-	
	Распределенные выходы	К, О	не менее 2 шт.	-	

Расстояние от места до эвакуационного выхода	К, О, С, Г	не более 40 м	-	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	-	

Анкета №4. Санитарно-бытовые помещения

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
4.1.Санузел мужской					
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Не имеется	Установить после проведения ремонтных работ
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	Не соответствует	Расширить при проведении ремонта санузла
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	отсутствует	
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	соответствует	
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	2 кабины. Не соответствует Не соответствует Отсутствуют соответствует Отсутствуют	Капитальный ремонт Привести в соответствие Привести в
	Знак доступности	К, О	наличие	Отсутствует	Привести в

	кабины				соответствие
	4.1. __. Приложение №1. _____, при необходимости описания нескольких туалетных комнат				

Приложение №1. __ к анкете №4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	4.1. __. Санузел женский				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	Не имеется	Установить
	Ширина дверного проёма	К	не менее 90 см	Не соответствует	Капитальный ремонт
	Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	отсутствует	
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130×85 см 75×85 см наличие	соответствует	
	Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина × ширина - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина × ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см)	К, О, С, Г К К К, О К К, О	не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см наличие	2 кабины. Не соответствует Не соответствует Отсутствуют соответствует Отсутствуют	Капитальный ремонт Привести в соответствие
	Знак доступности	К, О	наличие	Отсутствует	Установить

	кабины				
--	--------	--	--	--	--

Анкета №5. Внутреннее оборудование

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
	Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности	К, О, С, Г	наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации	имеется	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре	К, О, С, Г	наличие	имеется	
	Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 Дба	К, О, С, Г	не менее 15 дБА в течение 30 с	Соответствует	
	Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола)		не менее 1,5 м, не более 4,5 м	отсутствует	Привести в соответствие
	Надписи: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С, Г К, С, Г С	наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см	отсутствует	Привести в соответствие
	Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость	С К, С С	наличие не более 2,0 м не менее 7,5 см	отсутствует	Привести в соответствие
	Тактильные средства информации: - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью,	С С С С	наличие 60-110 см 1,2-1,6 м. на высоте от 1,4 до 1,75 м	Отсутствует Отсутствует Отсутствует	Привести в соответствие

со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц (обозначения этажей) - на кабинах санитарно- бытовых помещений	С	наличие	Отсутствует	
	С	наличие	Отсутствует	
	С	наличие	Отсутствует	
Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	Отсутствует	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее 1 шт.	Отсутствует	
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см	К	наличие	Отсутствует	
Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии)	С	за 70-80 см до объекта	Отсутствует	
Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Отсутствует	Привести в соответствие
Звуковой маяк у входа (динамик с радио- трансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	Отсутствует	Привести в соответствие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	Отсутствует	Привести в соответствие
Малогобаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	Привести в соответствие
Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) - звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой - кнопка звонка (в иных	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	
	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	
	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	

случаях)					
Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами	К, О, С, Г	не более 1:4	1:4		
Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства	К, О, С, Г	на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости	Отсутствует		
Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками осязаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения	С	наличие	Отсутствует	Привести в соответствие	
Выключатели и розетки в помещениях		на высоте 0,8 м от уровня пола	Отсутствует		
Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота×ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути)		не менее 10×20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м	Отсутствует Отсутствует	Привести в соответствие	
Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания	К К К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола	Отсутствует Отсутствует Отсутствует		

Анкета №6. Территория объекта

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция)
1	2	3	4	5	6
6.1. Вход на территорию					
	Проходы, проёмы в ограждении, не вращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина)	К, О, С	не менее 90 см	отсутствуют	
	Элементы информации об объекте	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	Привести в соответствие
	Знак доступности учреждения	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	Привести в соответствие
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	соответствует	
6.2. Автостоянка посетителей					
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	Соответствует	
	Доля мест для транспорта инвалидов	К, О	не менее 10% (но не менее одного места)	Соответствует	
	Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину	К, О	350 см	соответствует	
	Спецзнак и разметка	К, О	наличие	Нет	
	Освещение	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	
6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
	Ширина полосы движения	К	не менее 180 см	соответствует	
	Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см	К	не менее 160×160 см через каждые 60-100 м	соответствует	
	Твёрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	К, О	наличие	соответствует	
	Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления	С	за 80 см до объекта	отсутствует	

	движения (на расстоянии)				
1	2	3	4	5	6
	Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	не более 4 см	соответствует	
	Толщина швов покрытия	К, О	не более 1,5 см	соответствует	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	К, О	не менее 5 см	соответствует	
	Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный		не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2%	соответствует	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	отсутствуют	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	отсутствует	
	Площадки отдыха с местами для сидения	К, О	через каждые 25-100 м	отсутствует	
	Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	О С	не более 40 см не более 12 см 1-2%. не менее 1,35м 90 см за 80 см до объекта	отсутствует отсутствует отсутствует	Привести в соответствие
	Пандус: - высота подъёма - уклон Н/Л - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие	К, О К О К, О	не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м не менее 1,5 м не менее 5 см 70 см 90 см наличие	соответствует	

- рифлёная полоса перед маршем вверх и вниз (на расстоянии)	С	за 80 см до объекта		
Освещение	К, О, С, Г	наличие	соответствует	

12. Выводы по результатам натурального обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа: - на площадку центрального входа перед ступенями по периметру контрастная желтая полоса, маркировка крайних ступеней; установка кнопки вызова персонала; регулирование доводчика входной двери; нанести противоскользящее покрытие на верхней площадке крыльца; на прозрачных поверхностях дверей предусмотреть контрастную маркировку желтыми кругами на уровне глаз, а также на дверях тамбура; обустроить пологий скат от входной двери вглубь тамбура; пологий скат от двери тамбура внутрь здания; тактильная полоса от входной двери

Пути движения на объекте – тактильные направляющие на внутренних путях движения для инвалидов по зрению; расширение дверных проемов в зонах обслуживания по необходимости до норматива с заменой дверей (ширина просвета рабочего полотна двери 90см + рычажная ручка); расширение дверных проемов на пути движения по коридорам; демонтаж порогов или обустройство пологих скатов, либо приобретение переносных скатных устройств; телескопические пандусы для передвижения по лестницам (при необходимости посещения кабинетов на 2 и 3 этажах) или приобретение гусеничного подъемника, поручни по ходу движения; на внутренних лестницах предусмотреть поручни с другой стороны на высоте 0,9м от пола; на всех внутренних лестницах контрастная маркировка первой и последней ступеней желтой полосой; пологий скат к эвакуационному выходу) в зоне столовой одну раковину оборудовать поручнями, сенсорным или рычажным смесителем;

Санитарно-бытовые помещения - Оборудовать по одному туалету мужской и женский либо выделить отдельный туалет – расширение входных дверей до нормативной величины (ширина просвета не менее 0,9 м); ликвидация порогов; поручни к унитазу (откидной со стороны размещения кресла-коляски с другой стороны можно предусмотреть стационарный); раковина с поручнем; смеситель рычажный или сенсорный; поворотное зеркало на нормативной высоте; держатель бумаги открытого типа; крючки для одежды и костылей; кнопка вызова персонала со «шнурком»; табличка указатель «Туалет для инвалидов»; скаты на путях движения; размещение всех розеток и выключателей на высоте 0,8 м от пола.

Зона оказания услуги – оборудовать и укомплектовать один класс интерактивным оборудованием с учетом плохо видящих и плохо слышащих детей, приобретение школьных парт для инвалидов по необходимости в соответствии с нормативами (по типу «Осанка+»); в кабинет логопеда приобрести специальное техническое оборудование для детей с задержкой развития; в спортзале приобрести и оборудовать комплекс для ЛФК; в классе, где предполагается обучение детей с инвалидностью оборудовать поручнями раковину

Внутреннее оборудование - индукционная портативная система; система интерактивной навигации; интерактивные доски с учетом слабовидящих и плохо слышащих детей; контрастные круги на поверхности рабочих дверей; тактильные таблички со шрифтом Брайля на дверях кабинетов, информационные яркие, контрастные, предусмотреть выпуклые указатели по ходу движения для слабовидящих информационные яркие контрастные указатели на стенах или напольные с направлением движения.

Территория объекта - оборудовать не менее одного парковочного места для инвалидов (знак, разметка, согласовать с ГИБДД); оборудовать территорию зоной отдыха; установить указатели и предупредительные надписи на пути движения маломобильных групп населения; установка кнопки вызова на входные ворота с двусторонней связью.

13. Доступность услуги для инвалидов:

Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания

Вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места

обслуживания и пути движения к нему)

Вариант «В» - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

Вариант «Г» - не обслуживаются

Категории инвалидов			
Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Б	Б	Г	Г

14. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет».

Наименование элементов объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	Инвалиды-колясочники (К)	Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О)	Инвалиды с поражениями зрения (С)	Инвалиды с поражениями слуха (Г)
Входная группа	нет	нет	нет	Нет
Пути движения на объекте	да	да	нет	Нет
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	Нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	да	нет	Нет
Внутреннее оборудование	да	да	нет	Нет
Территория объекта	да	да	нет	Нет

15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	нет	нет	нет	нет
Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация	да	да	нет	нет
Объект недоступен, требуется адаптация	нет	нет	нет	нет

16. Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект полностью доступен для инвалидов: после проведения ремонтных работ объект доступен для категорий К и О _____ да (нет)

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий: С и Г _____ К, О, С, Г

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными

