



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50
(место составления)

“ 30 ” ноября 20 18
(дата составления акта)
12 ч 00 мин
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/6788-П

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 31 с
углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Западно-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 6788-рп от 24.10.2018 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан», в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Западно-Уральским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2018 год в период с 02.11.2018 года по 30.11.2018 года проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» ИНН 0276017788, с целью осуществления федерального государственного энергетического надзора, о чем составлен Акт проверки № 29-14/6788-рп/А от 30.11.2018.

Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Мансуровой Гульназ Фандависовной на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Западно-Уральском

управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 250 «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» предписывается, устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

При проверке выявлены следующие замечания:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не обеспечена в организации прохождение проверки знаний заместителем ответственного за электрохозяйство на присвоение группы по электробезопасности IV в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В	Пункт 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	30.04.2019
2.	В организационно - распорядительном документе руководителя организации отсутствует запись о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	30.04.2019
3.	В ВРУ-0,4 кВ школы отсутствуют бирки на кабельных линиях на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии	Пункт 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 января 2003 г., рег. № 4145	30.04.2019
4.	В РУ-0,4 кВ столовой отсутствуют бирки на кабельных линиях на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии	Пункт 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 января 2003 г., рег. № 4145	30.04.2019
5.	Не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках,	Пункт 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок	30.04.2019

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство	потребителей, утв.приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	
6.	Не обеспечивается в организации покрытие пола в закрытых распределительных устройствах защитой от образования цементной пыли	Пункт 2.2.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.приказом Минэнерго России от 3.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	30.04.2019
7.	Не выполнено требование в организации по очистке от пыли и грязи оборудования в ВРУ-0,4 кВ школы	Пункт 2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003., рег. № 4145)	30.04.2019
8.	В ВРУ-0,4 кВ школы отсутствуют уплотнения в местах прохождения кабельных линии	Пункт 2.2.3., Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 января 2003 г., рег. № 4145	30.04.2019
9.	В ВРУ-0,4 кВ школы отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования	Пункт 1.5.18., пункт 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег. № 4145)	30.04.2019
10.	В РУ-0,4 кВ столовой отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования	Пункт 1.5.18., пункт 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег.	30.04.2019

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
		№ 4145)	
11.	Отсутствует на рабочих местах аптечка или сумка первой помощи с набором медикаментов, срок годности которых не истек	Пункт 1.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 января 2003 г., рег. № 4145	30.04.2019
12.	Не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках.	Пункт 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. зарегистрирован Минюстом РФ № 30593 от 12 декабря 2013 г.; пункт 1.3.9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.	30.04.2019
13.	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: - надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов; - наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ.	Пункт 2.2.20 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.	30.04.2019
14.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра электрооборудования.	Пункты 3.4, 5.12 Пункт 4.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Зарегистрировано Минюстом России №30593 от 12.12.2013г	30.04.2019
15.	В электрощитовой школы на рукоятках управления не выполнены надписи, указывающие операцию, для которых они предназначены («Включать», «Отключать»)	Пункт 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом	30.04.2019

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
		России 22. января 2003 г., рег. № 4145)	
16.	В организации не обеспечено порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	Пункт 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. зарегистрирован Минюстом РФ	30.04.2019
17.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети	Пункт 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	30.04.2019
18.	В организации не обеспечено наличие надписей на лицевой стороне шкафов освещения	Пункт 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв.приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарег. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145)	30.04.2019

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.

Предписание выдано

 (подпись)

Г.Ф. Мансурова
 (фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:


 (подпись)




 (фамилия, инициалы)

30. 11. 2018 г.
 (дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)